

Belgique

PERFORMANCES CPR PAR APPLICATION



COMMENTAIRES

L'application du règlement CPR relève de la responsabilité de l'Autorité Nationale, à savoir le Service Public Fédéral de l'Economie (SPF-Economie). Ce ministère publie le „Règlement Général des Installations électriques - RGIE“ qui, entre autres, précise les exigences en matière de réaction au feu :

C'est à ce RGIE qu'il convient de se référer pour toute question relative à l'application du CPR. Trois niveaux de prestations ont été retenus par le législateur: Cca-s1,d2,a1, Cca-s3,d2,a3 et Eca. Le niveau de prestation requis est défini par le RGIE.

België

CPR PRESTATIES PER TOEPASSING



OPMERKINGEN

De toepassing van de CPR verordening is de verantwoordelijkheid van de nationale autoriteit, namelijk de Federale Overheidsdienst Economie (FOD Economie). Dit ministerie publiceert het „Algemene Reglement voor Elektrische Installaties - AREI“ die onder meer de eisen voor de branddetectie specificieert:

bij elke vraag met betrekking tot de toepassing van de CPR, dient men bijgevolg het AREI te raadplegen. De wetgever heeft drie prestatieniveaus weerhouden: Cca-s1,d2,a1, Cca-s3,d2,a3 et Eca. Het vereiste niveau wordt gedefinieerd door het AREI.